

PRAVILNIK

O UVJETIMA MJERENJA I KONTROLE SADR@AJA SUMPORA U GORIVU

I. OPJE ODREDBE

^lanak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti mjerenja i kontrole sadr`aja sumpora u te~nim naftnim gorivima, mjerne metode i na~in provjere kvalitete mjerenja i podataka.

^lanak 2.

U smislu ovog Pravilnika, doti~ni pojmovi imaju slijede}e zna~enje:

- fizi~ko-kemijske osobine te~nih goriva moraju biti takve da ne prouzro~e kriti~no zagaenje okoli@a i da su u skladu s va`im standardima;
- grani~ne vrijednosti su najve}e dozvoljene koli~ine ukupnog sumpora u te~nom gorivu;
- inspekcijsko tijelo je tijelo koje ocjenjuje usklaenost kvalitete te~nih naftnih goriva koja se stavljaju u promet na tr`i{tu Bosne i Hercegovine, sa zahtjevima iz ovog Pravilnika.

^lanak 3.

Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na:

- goriva namijenjena preradi prije finalnog sagorijevanja,
- goriva koja }e biti prera}ena u rafinerijskoj industriji.

^lanak 4.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na slijede}a te~na naftna goriva:

- bezolovne motorne benzine
- motorne benzine s olovom
- petrolej za lo`enje i petrolej za rasvjetu
- dizel goriva
- ulja za lo`enje: ekstra lako - LUEL, lako specijalno - LS, lako - L, srednje - S i te{ko - T

II. GRANI^NE VRIJEDNOSTI SUMPORA PO VRSTAMA GORIVA

^lanak 5.

Bezolovni motorni benzini

Grani~ne vrijednosti koli~ine ukupnog sumpora u bezolovnim motornim benzinima definirane su standardom BAS EN 228 2002.

^lanak 6.

Motorni benzin s olovom

Grani~ne vrijednosti koli~ina ukupnog sumpora u motornom benzinu s olovom definirane su standardom BAS 1001.

^lanak 7.

Iznimno od odredbe ~lanka 6., za motorni benzin s olovom proizveden u Bosni i Hercegovini do 31.12.2009., grani~ne vrijednosti ukupnog sumpora su 0,1% m/m.

^lanak 8.

Petrolej za lo`enje i petrolej za rasvjetu

Grani~ne vrijednosti koli~ine ukupnog sumpora u petroleju za lo`enje i petroleju za rasvjetu su 0,04% m/m.

^lanak 9.

Goriva za dizel motore

Grani~ne vrijednosti koli~ina ukupnog sumpora u dizel gorivima definisane su standardom BAS EN 590 2002.

^lanak 10.

Iznimno od odredbe ~lanka 9., za dizel goriva proizvedena u Bosni i Hercegovini do 30.06.2008, grani~ne vrijednosti ukupnog sumpora su 1,0% m/m.

^lanak 11.

Lo`ivo ulje ekstra lako-LUEL

Grani~ne vrijednosti koli~ine ukupnog sumpora u lo`ivom ulju ekstra lakom-LUEL, definirane su standardom: BAS 1002.

^lanak 12.

Ulja za lo`enje: lako specijalno (LS), lako (L), srednje (S) i te{ko (T)

Grani~ne vrijednosti koli~ine ukupnog sumpora u uljima za lo`enje: lako specijalno-LS, lako- L, srednje-S i te{ko-T iznose 1% m/m i definirane Odlukom o kvaliteti te~nih naftnih goriva - Prilog 1. Tabela 1. ("Slu`beni glasnik BiH", br. 27/02; 28/04;16/05;14/06 i 22/07).

^lanak 13.

Iznimno od odredbe ~lanka 12., za ulje za lo`enje- S, proizvedeno u Bosni i Hercegovini do 30.06.2010. godine, grani~ne vrijednosti ukupnog sumpora su do 3,0% m/m.

III. METODE ODRE\IVANJA KOLI^INE UKUPNOG SUMPORA U TE^NIM GORIVIMA

^lanak 14.

Za odrejivanje koli~ine ukupnog sumpora u te~nim gorivima primjenjuju se, odobrene, ispitne metode po standardima:

- za bezolovne motorne benzine i motorni benzin s olovom:

BAS EN 24260, BAS EN ISO 8754, BAS EN ISO 14596, BAS EN ISO 14596/AC; BAS ASTM D 2622, BAS ASTM D 4294, BAS ASTM D 5453,

- za dizel gorivo:

BAS EN 24260, BAS EN ISO 8754, BAS EN ISO 14596, BAS EN ISO 14596/AC, BAS ASTM D 2622, BAS ASTM D 4294, BAS ASTM D 5453,

- za lo` ulje ekstra lako LUEL:

BAS EN 24260, BAS EN ISO 8754, BAS EN ISO 14596, BAS EN ISO 14596/AC, BAS ASTM D 2622, BAS ASTM D 4294, BAS ASTM D 5453,

- za lo`ulja: lako specijalno "LS", lako "L", srednje "S" i te{ko "T"

BAS EN ISO 8754, BAS EN 24260, BAS ASTM D 4294 i BAS ASTM D 2622.

^lanak 15.

Sve metode ispitivanja, navedene u ~lanku 14., sadr`e podatke o preciznosti. U slu~aju spora, treba primjenjivati metode opisane u BAS EN ISO 4259/98. Interpretacija rezultata treba biti na osnovi preciznosti metoda ispitivanja.

IV. ODRE\IVANJE USKLA\ENOSTI KVALITETE GORIVA

^lanak 16.

Uzorkovanje i ocjenjivanje uskla|enost kvalitete te~nih naftnih goriva, koja se stavljaju u promet na tr`i{tu Bosne i Hercegovine, sa zahtjevima iz ovog Pravilnika, obavlja imenovano inspekcijsko tijelo, koriste}i usluge ispitnih laboratorija.

V. INSPEKCIJSKI NADZOR

^lanak 17.

Organ, imenovan za ocjenjivanje uskla|enosti, mora ispunjavati sljede}e uvjete:

- da je pravna ili fizi~ka osoba registrirana za obavljanje navedene djelatnosti;
- da ima sjedi{te u Bosni i Hercegovini;
- da od Instituta za akreditiranje BiH posjeduje akreditaciju za inspekcijski nadzor, tj. da ispunjava zahtjeve standarda BAS ISO/IEC 17020;
- da laboratorij, koji organ iz alineje 1. i 2. ovog ~lanka koristi za ispitivanje sadr`aja sumpora prema odredbama pravilnika, posjeduje akreditaciju od Instituta za akreditiranje BiH, tj. da ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 17025.

^lanak 18.

Uzorke goriva je potrebno uzimati u ~iste odgovaraju}e posude, u skladu sa standardima BAS EN ISO 3170 i BAS EN 14275.

VI. ZAVR[NE ODREDBE

^lanak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 04-23-564/07
25. sije~nja 2008. godine
Sarajevo

Ministar
dr. sc. **Nevenko Herceg**, v. r.