

**PRESJEK AKTIVNOSTI  
FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE  
U SEGMENTU INSPEKCIJSKOG NADZORA  
KOMPANIJE „ARCELOR MITTAL“-ZENICA  
u periodu 2008/2009/ 2010/2011.2012. godina**

NAZIV INSPEKCIJE KOJA JE VRŠILA NADZOR	OBLAST NADZORA	NALAZ INSPEKCIJE	IZREČENE UPRAVNE MJERE	IZREČENE KAZNE
TEHNIČKA INSPEKCIJA	Elektronergetika	<p><u>Elektroenergetika u nadležnosti kantonalne inspekcije!</u></p> <p>- u 9 mj. 2008.g. izvršen vanredni nadzor federalne inspekcije gdje su inspeksijskim nalazima utvrđeni nedostci na koksari, visokoj peći, aglomeraciji i elektroenergetici</p> <p>-Prvi kontrolni pregled januar 2009. -Drugi kontrolni pregled april 2009.g</p> <p>-Planiran treći kontrolni nadzor sept/oktobar 2009.</p> <p>- Inspeksijskom kontrolom 29.09.2009., izvršen je nadzor, pri čemu su prezentovani dokazi o otklanjanju ranije utvrđenih nedostataka, gdje je takođe konstatovano da nisu ipunjeni svi nedostaci vezani za imenovanje lica za tehničku dokumentaciju i nadzor elektoenergetskih postrojenja</p>	<p>-Donesena 3 rješenja o otklanjanju nedostataka: Za elektronergetiku rok: 15.05.09“ Za imenovanje ogovornih lica na postrojenjima rok: 30.09.09</p> <p>Donesena dva nova rješenja o produženju roka za otklanjanje nedostataka a isto se odnosi na koksaru i valjaonicu</p>	<p>Podnesena 34 prekršajna naloga (17 za društvo i 17 za odgovorno lice) u iznosu od 10.200 KM – sve plaćeno</p> <p>- nisu otklonjeni svi nedostaci, rokovi produženi</p>

<p><b>TEHNIČKA INSPEKCIJA</b></p>	<p>Elektroenergetika</p>	<p>- Inspekcijskim nadzorom na dan 24.10.2009.g /subota, nisu konstatovane nove primjedbe iz ove oblasti  - Nadzorom u decembru mj. 2009.g. utvrđeni nedostaci u elektropostrojenjima; gdje postojeći broj izvršilaca nije dovoljan za kvalitetan nadzor funkcionisanja elektropostrojenja u smislu preventivnog održavanja  - U aprilu mjesecu 2010.g., obavljen kontrolni nadzor, prethodno evidentirani nedostaci nisu otklonjeni za šta su izrečene sankcije.  -U februaru i početkom marta 2011. g. izvršen insp. nadzor nad postrojenjima za prečišćavanje produkata sagorjevanja u departmentima, gdje je ustanovljeno da su postrojenja stara</p> <p>- U periodu 28.02.-08.03.2011.g., obavljen insp. nadzor elektro filtera</p> <p><b>Izvršen pregled elektrofiltera u tri navrata ( juni, avgust i septembar ) 2012. Nije bilo primjedbi</b></p>	<p>Izdata su 2 rješenja u kojima je naređeno:da se bilo kakavi radovi na postrojenjima moraju prijaviti ovom inspektoratu, te da se svaki zastoj duži od 4 sata na bilo kojem filterskom postrojenju mora prijaviti inspektoratu</p> <p>- Izdato rješenje kojim se za svaki ispad el. filtera duži od 4 sata mora obavjestiti inspektor</p>	<p>Izdata 2 prekršajna naloga;  3.000 KM za pravno lice  300 KM za odgovorno lice</p> <p>Do sada je bila jedna obavjest koja je otklonjena u roku</p>
<p><b>TEHNIČKA INSPEKCIJA</b></p>	<p>Termoenergetika</p>	<p>Energana i kotlovnica u nadležnosti Federalne inspekcije ostalo u nadležnosti kantonalne inspekcije  - u 9 mj. 2008.g. vanredni nadzor, Inspekcijski nalazi u termoenergetici i korištenju naftnih derivata uredni  - Nadzorom u decembru mj. 2009.g. nisu</p>		

<p><b>TEHNIČKA INSPEKCIJA</b></p>	<p>Termoenergetika</p>	<p>utvrđeni nedostaci u oblasti termoenergetike; preventivno naložene mjere ispitivanja materijala i zavarenih spojeva postrojenja pod pritiskom - U aprilu mjesecu 2010.g., obavljen kontrolni nadzor, izvršeno dodatno ispitivanje posuda, stanje uredno.</p> <p>- U oktobru mjesecu 2010.g., izvršen pregled 30 posuda pod pritiskom u sektoru energetike -U novembru mjesecu 2010.g., izvršena dodatna ispitivanja posuda pod pritiskom i rezultati zadovoljili - U decembru mjesecu 2010.g., pregled 14 posuda u sklopu kotlovskog postrojenja</p> <p>* pregled stabilne 32 posude pod pritiskom za kisik * pregled 106 posuda pod pritiskom, pokretnih za kisik</p> <p>- U toku 2011.g. kontinuirano-mjesečno izvršeno 33 insp. nadzora u više departmana: pregledana 4 kotla; 146 posuda pod pritiskom i 42 ventila sigurnosti</p> <p><b>U martu 2012. u departmmtima Valjaonice i Energetika izvršen pregled 11 posuda pod pritiskom i izvršeno ispitivanje 3 ventila sigurnosti</b></p> <p><b>U aprili 2012. izvršen pregled 15 posuda u departmentima: Čeličana, Saobraćaj, Valjaonice i Aglomeracija.</b></p> <p><b>U maju 2012. u departmentu Energetika izvršena tlačna proba dva reda</b></p>	<p>Izdato 1 rješenje za odobrenje rada kontrolisanih postrojenja pod pritiskom.</p> <p>Izdato 1 rješenje za dodatno ispitivanje zbog starosti posuda Izdato 1 rješenje za daljnju upotrebu</p> <p>Izdata 3 rješenja, 2 odobrenja za rad i jedan nalog za dodatna ispitivanja</p> <p>-doneseno 7 rješenja o otkl. nedostataka -doneseno 74 rješenja za upotrebu posuda pod pritiskom</p> <p><b>Izdata tri Rješenja o upotrebi posude pod pritiskom i dva Rješenja o otklanjanju utvrđenih nedostataka.</b></p> <p><b>Izdato 15 Rješenja o upotrebi posude pod pritiskom</b></p>	<p>Izdata 2 prekršajna naloga; 1.000 KM za pravno lice 200 KM za odgovorno lice</p>
---------------------------------------	------------------------	---	--	---

		<p><b>recipijenata kisika ( 10 posuda ) Ispitivanje ventila sigurnosti u departmentu Valjaonice.</b></p> <p><b>U junu izvršeno ispitivanje ventila sigurnosti u departmentu Energetika.</b></p> <p><b>U julu izvršeno finalno ispitivanje dva reda recipijenata kisika ( 10 posuda ) u dep. Energetika.</b>  <b>U dep. Centralni servis izvršen pregled jedne posude i ispitani ventili sigurnosti</b></p> <p><b>U septembru izvršeno 10 pregleda koji su obuhvatili 7 posuda pod pritiskom, 6 ventila sigurnosti i 5 redova ( 22 posude ) recepijenata kisika.</b>  <b>Pregledi izvršeni u dep.Čeličana, Saobraćaj, Valjaonice i Energetika.</b></p> <p><b>U decembru izvršeno 9 pregleda: 5 redovni pregledi i 4 kontrolna pregleda u departmentima: Energetika, Visoka peć, Valjaonice, Kovačnica i Čeličana.</b></p>	<p><b>Izdato Rješenje o upotrebi ventila sigurnosti</b></p> <p><b>Izdato dva Rješenja o upotrebi ventila sigurnosti</b></p> <p><b>Izdato 10 Rješenja o upotrebi posude pod pritiskom</b></p> <p><b>Izdato 2 Rješenja o upotrebi posude pod pritiskom</b></p> <p><b>Izdato 31 Rješenje o upotrebi posude pod pritiskom</b></p> <p><b>Izdato pet Rješenja o upotrebi posude pod pritiskom i dva Rješenja o otklanjanju utvrđenih nedostataka</b></p>	
<p><b>URBANISTIČKO EKOLOŠKA INSPEKCIJA</b></p>	<p>Zaštita okoliša</p> <p>Zaštita okoliša</p>	<p>Inspekcijske kontrole u 9 mj. 2008. g. utvrđene nepravilnosti: nisu uređena mjerenja emisija u zrak, nepostojanje osoba za upravljanje otpadom</p> <p>- Pokrenute procedure pribavljanja okolinske dozvole, u toku...</p> <p>- Inspekcijskom kontrolom 16. i 17. marta 2009. g. izvršena kontrola ranijih rješenja iz 09. mj. 2008. konstatovano da su svi nedostaci otklonjeni</p> <p>- Inspekcijskom kontrolom 24. avgusta</p>	<p>Doneseno 6 rješenja o otklanjanju nedostatka:</p> <p>Doneseno 1 rješenje za interventne mjere u pogledu smanjenja emisija u zrak</p> <p>Doneseno 1 rješenje za</p>	<p>Izrečeno 6 prekršajna naloga u visini 9.000 KM za pravno i 6 prekršajna naloga za odgovorno lice u visini 4.500 KM</p> <p>U sudskom pretresu zatražene veće kazne...</p>

		<p>2009. g. izvršena kontrola rješenja iz marta mj. 2009. konstatovano da je dio mjera izvršen /izvršen remont u postrojenju koksare</p> <p>- Inspekcijskom kontrolom 31.08.2009. g. utvrđene nepravilnosti: U smislu da nisu poduzete preventivne mjere da se spriječi zagađenje rijeke Bosne</p> <p>- Inspekcijskom kontrolom 28,29 i 30.09.2009., izvršen je pregled svih 10 pogona, gdje je po osnovu konstatovanog stanja donesene upravne mjere</p> <p>- Inspekcijskim nadzorom na dan 24.10.2009.g /subota Konstatovano je da su otpočete aktivnosti izvršenja ranije utvrđenih nedostataka</p> <p>- Inspekcijskim nadzorom 21-23.12.2009.g. konstatovano je da su započete aktivnosti na izvršenju ranije utvrđenih mjera te je doneseno 10 zaključaka kojim se produžava rok izvršenja istih u roku od 30 dana.</p> <p>S obzirom da su za 4 departmenta donesene okolinkse dozvole, u januaru mjesecu opočet će inspekcijski nadzori po izdatim dozvolama.</p> <p>- 05. i 06. aprila 2010.g., izvršena kontrola ranije izdatih rješenja i zaključaka o produženju rokova izvršenja mjera.</p>	<p>interventne mjere u pogledu poboljšanja uslova rada, filtera, otprašivanje</p> <p>Doneseno 1 rješenje da se otpadne vode pogona koksare svedu na pogon za prečišćavanje</p> <p>Doneseno 10 rješenja kojima su naložene mjere za poboljšanje uslova u radnom prostoru.</p> <p>Doneseno 10 zaključaka</p> <p>Doneseno 10 novih rješenja sa naloženim mjerama; /izrada planova otpada, uklanjanje otpada, provođenje monitoringa za sve pogone, regulacija taloženja pepela, dovođenje u granične</p>	<p>Izrečen 1 prekršajni nalog u visini 3.000 KM za pravno i 1 prekršajni nalog za odgovorno lice u visini 300 KM</p> <p>Izdat prekršajni nalog pravnom licu</p>
--	--	--	---	---

<p><b>URBANISTIČKO EKOLOŠKA INSPEKCIJA</b></p>	<p>Zaštita okoliša</p>	<p>- 27. aprila 2010.g., izvršen nadzor na pogonu aglomeracije /kvar na filteru i povećanje emisije prašine u zrak/, konstatovan prekršaj u sticaju i izrečene sankcije. /povećane emisije u zrak trajale 48 sati, po zakonu nije dozvoljeno duže od 8 sati u kontinuitetu/</p> <p>- 21 .05.2010.g., izvršen nadzor po prijavi /kvar na kotlu pogona energetika/ Kvar otklonjen u roku od 50 sati i proizvodnja normalizovana. Nije bilo bitnijeg narušavanja okoliša.</p> <p>-23. i 24. 11.2010.g., izvršen insp. pregled 9 pogona</p>	<p><i>vrijednosti emisija prašine u zrak.../ definiran rok za utklanjanje nedostataka 90 dana</i></p> <p>Doneseno 8 rješenja u kojima su naložene mjere; <i>Izrada planova preventivnih i sigurnosnih mjera za 2011.g. /sprečavanje zagađenja, sigurnost u radu, svodenje emisija u zrak u dozvoljene granične vrijednosti</i></p>	<p>1.000 KM i direktoru u visini 500 KM, za neizvršene mjere po planu o upravljanju otpadom.</p> <p>Izdat prekršajni nalog direktoru pogona aglomeracija u visini 500 KM i pravnom licu 3.000 KM</p>
<p><b>EKOLOŠKA INSPEKCIJA</b></p>	<p>Zaštita okoliša</p>	<p>- 24. i 25.02.2011. godine i 02,03 i 04.03.2011. godine (5 dana), izvršen insp. pregled 9 pogona</p> <p>24. i 25.05.2011. g. Izvršen insp. pregled 9 pogona /izvršena kontrola izvršenja mjera iz okolinskih dozvola /7pogona/ i izvršenje osnovnih obaveza operatora-2 pogona</p>	<p><i>Napisano upozorenje firmi o obavezi izvršenja mjera iz okolinskih dozvola u 2011. godini.</i></p>	<p><i>Uručeno 10 prekršajnih naloga u iznosu od 19.700 KM (za neizvršene mjere iz okolinskih dozvola i rješenja inspektora)</i></p> <p><i>Uručeno 2 prekršajna naloga u iznosu od 3.300 KM Podnesena četiri zahtjeva za pokretanje prek. Postupka sa prijedlogom kazne-prekršaj u sticaju</i></p>

		<p>09.06.2011.g. po prijavi izvršen pregled o zagađenju /nije bilo prekoračenja emisije prašine/ 13.06.2011.g., isto za pogon čeličane BOF</p> <p>21. i 22.06.2011. g. Izvršena kontrola okolinskih dozvola i inv. projekata 27. i 28.09.2011. g. Izvršena kontrola okolinskih dozvola 12.10.2011.g. iz maja mjeseca za dva podnesena zahtjeva za pok. prek. postupka Op. Sud zenica donio presudu</p> <p>17.11.2011.g. iz maja mjeseca za dva podnesena zahtjeva za pok. prek. postupka Op. Sud zenica donio presudu 15,16,21. i 22.12.2011.g., Izvršena kontrola okolinskih dozvola i rješenja inspektora</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><i>doneseno 1 rješenje sa mjerama</i></p> <p><i>doneseno 1 rješenje o otklanjanju nedostataka</i></p>	<p>zahtjev u visini 74.000 KM /za pogon deponija Rača i pogon koksara/</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><i>Op. Sud Zenica doinio rješenje sa kaznom u visini 2.100KM+15.000KM</i></p> <p><i>Op. Sud Zenica doinio rješenje sa kaznom u visini 3.000KM+15.000KM</i> <i>Uručena 2 prekršajna naloga za prekršaj u sticaju u iznosu od 2.500 KM</i> <i>Podnesena 2 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka za pogon koksare</i></p>
		<p><b>10., 11. i 12. 4.2012. godine (3 dana) izvršen nadzor u 11 pogona koji imaju okolinske dozvole.</b></p>	<p><i>Izdato 9 inspekcijskih rješenja, kojima je naložena dostava podataka FMOIT za Registar zagađivača i FFZZO radi obračuna nakanade za zagađenje zraka u 2011. Godini</i></p>	<p><i>6.1.2012. godine Općinskom sudu Zenica podneena 2 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka zbog neizvršenih mjera iz okolinske dozvole na pogonu Koksara. Izrečena kazna pravnom licu 9.000,00KM i odgovornom licu 2.100,00KM</i></p>
		<p><b>4.7.2012. godine (1 dan) izvršena kontrola izvršenja naloženih mjera</b></p>	<p><i>Naložene mjere izvršene</i></p>	

		<p><b>4., 5. i 6. 9.2012. godine (3 dana) inspekcijski nadzor nakon periodičnog monitoringa</b></p> <p><b>4.11.2012. godine (nedjelja -1 dan), izvršen nadzor nakon požara na Koksari.</b></p> <p><b>27.11.2012. godine ( 1 dan), kontrola postupanja subjekta nadzora po mjerama iz rješenja od septembra (rok za izvršenja mjera 31.12.2012. godine)</b></p>	<p><i>Izdato inspekcijsko rješenje o otklanjanju nedostataka po nalazu iz monitoringa.</i></p> <p><i>Službena zabilješka o posljedicama požara</i></p> <p><i>Ocjena je da će većina mjera iz rješenja biti izvršena u naloženom roku, a ostale obaveze iz okolinskih dozvola za 2012. Godinu i nalaza o zadnjem monitoringu potrebno provjeriti u I kvartalu 2013. godine</i></p>	
„	Građevinska oblast, korištenje zemljišta	<p>Inspekcijskim nadzorom u 9 mj. 2008. g. izvršena kontrola gradnje proizvodnih kapaciteta kojom je utvrđeno postojanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Urbanističke saglasnosti iz 2003.g.</li> <li>-Načelno odobrenje za građenje iz 2004.g.</li> <li>-Odobrenje za građenje 2007.g.</li> </ul> <p>U decembru 2009. godine (3dana) izvršeno 6 nadzor održavanja građevina</p> <p>U junu 2010. godine ( 2 dana) izvršena kontrola postupanja po mjerama naloženim inspekcijskim rješenjem.</p> <p>U novembru 2011. godine ( 3 dana) izvršeno 9 nadzora održavanja građevina.</p> <p><b>U aprilu 2012. godine ( 2 dana) izvršena kontrola postupanja po mjerama</b></p>	<p>Izdato 6 inspekcijskih rješenja o otklanjanju nedostataka.</p> <p>Naložene mjere izvršene</p> <p>Izdato 3 inspekcijska rješenja o otklanjanju nedostataka.</p> <p><b>Subjekt nije postupio po rješenju Naložene mjere</b></p>	<p>-</p> <p>-</p> <p><b>Izdat 6 PN u iznosu 3.200,00 KM</b></p>





<p><b>VODNA INSPEKCIJA</b></p>	<p>Kontrola ispuštanja tehnoloških otpadnih voda</p>	<p>- Inspekcijskim nadzorom na dan 24.10.2009.g /subota</p> <p>Konstatovano je redovno stanje u vezi sa ispušanjem otpadnih voda</p> <p>-Inspekcijskim nadzorom 21.-23.12. 2009.g. izvršena kontrola ranije izdatih rješenja, konstatovano da neka naređenja nisu ispoštovana kao i da se ne vrši održavanje taložnika šljake i pepela, zbog ščega će biti izrečene ponovne sankcije-prekršajni nalozi</p> <p>- 05 -07.aprila 2010.g., izvršen redovni inspekcijski nadzor u departmentu Energetike 05 -07.aprila 2010.g., izvršen redovni inspekcijski nadzor u departmentu Koksara 27.aprila 2010.g., izvršen redovni inspekcijski nadzor u departmentu Energetike /u vrijeme vanrednog stanja departmenta Aglomeracije (Utvrdjeni nedostaci i naložene mjere)</p> <p>16.08.2010.g., izvršen izvršen redovni inspekcijski nadzor u taložnom bazenu u selu Podbriježje</p> <p>13.09.2010.g., izvšen nadzor kontrole izvršenja rješenja</p> <p>24.11.2010.g., izvršen preventivni nadzor u smilu dostavljanja akta uz upućivanja na greške u cilju otklanjanja nedostataka</p> <p>22.02.2011. izvršen inspekcijski nadzor taložnog bazena, te je ustanovljeno da isti ne</p>	<p>- Da obračuna i izvrši plaćanje PVN (vodne nakande) za utvrđene razliku zahvaćene vode</p> <p>-</p> <p>Bit će zatraženo da do 03.09.10“; - sve otpadne vode iz koksare da se svedu na postrojenje biohemije</p> <p>Donesena 2 rješenja o otklanjanju nedostataka; - naloženo 6 mjera</p> <p>Doneseno 1 rješenje o neutralizaciji otpadne vode u taložnom bazenu</p> <p>1 rješenje o otkl. nedostataka</p>	<p>-</p> <p>Izrečen 1 prekršajni nalog u visini 5.000 KM za pravno i 1 prekršajni nalog za odgovorno lice u visini 500 KM</p> <p>Izrečena 2 prekršajna naloga u visini 13.300 KM</p> <p>Izrečena 2 prekršajna naloga u visini od 11.000 KM</p>
------------------------------------	--	--	--	--

<p><b>VODNA INSPEKCIJA</b></p>		<p>održavaju u funkcionalnom stanju što je i zapisnikom ustanovljeno. Dio obaveza iz vodne dozvole nije izvršen u ostavljenom roku.</p> <p>02.03.2011. izvršen inspekcijski nadzor taložnog bazena i ustanovljeno je da nisu postupili po rješenju i ne vrše neutralizaciju otpadne vode u istom.</p> <p>19.04.2011.g. Kontrolno ispitivanje tereta zagađenja</p> <p>24.05.2011.g. insp. nadzor kontrola ispuštanja tehloških otp. voda i utvrđeni nedostci 21. i 22.06.2011.g., izvršen insp. nadzor u pogledu poštivanja odredbi Zakona o vodama /vodne dozvole i dr./</p> <p>21.12.2011.g., izvršen kontrolni insp. nadzor, ustanovljeno da sistem prečišćavanja otpadnih voda ne radi</p> <p><b>U 2012.Izvršena su dva inspekcijska nadzora.</b></p> <p><b>05.06.2012.g. konstatovano je da je subjekt nadzora ispoštovao uslove iz privremeno izdate vodne dozvole te mu je 19.04.2011.g. izdata nova vodna dozvola od strane AVP Sava, sa rokom važenja do 21.01.2017.g. U predmetnoj dozvoli dati su novi uslovi sa preciznim rokovima realizacije.</b></p> <p><b>19.09.2012.g. Izvršen je inspekcijski nadzor po prijavi, jer je 18.09.2012.g. došlo do incidentnog ispuštanja tehnološke otpadne vode na ispustu ŽZ 2 u rijeku Bosnu iz valjaoničkog kolektora. U rijeci Bosni se pojavila veća količina otpadne vode obojene u crveno. Ispuštanje je trajalo oko dva sata i nije bilo pomora ribe. Subjekt</b></p>	<p>1 rješenje o otlanjanju nedostaka</p>	<p>Izrečena 2 prekršajna naloga u visini od 5.500 KM</p> <p>2 prek. naloga u iznosu 5.500 KM</p> <p>2 prek. naloga u iznosu 11.000 KM</p> <p><b>Izrečen 2 prekršajna naloga u ukupnoj visini visini 5 500 KM za pravno i odgovorno</b></p>
------------------------------------	--	--	--	--

		<b>nadzora je poduzeo mjere na sprečavanju i ublažavanju uticaja prouzrokovanim incidentom i o tome je obavijestio Kantonalnu vodnu inspekciju, a zatim i federalnu vodnu inspekciju, sukladno Zakonu o vodama.</b>		
<b>ŠUMARSKA INSPEKCIJA</b>		<p>Inspeksijske kontrole u 02. mj. 2008. g. Inspeksijskim nadzorom ustanovljeno neredovno plaćanje zakonskih obaveza za opštekorisne funkcije šuma /OKŠ za period 2002-2007 /2008 godinu</p> <p>Inspeksijske kontrole u 09. mj. 2008. g.</p> <p>Inspeksijska kontrola u 09. Mjesecu 2009. godine</p>	<p>Naloženo riješenjem plaćanje zakonskih obaveza za opštekorisne funkcije šuma/OKŠ za period 2002-2007. u iznosu od 1.406.679,00 KM</p> <p>Naloženo riješenjem plaćanje zakonskih obaveza za opštekorisne funkcije šuma/OKŠ za period 01.07.2007-30.06.2008. u iznosu od 650.539,00 KM</p> <p>Naloženo riješenjem plaćanje zakonskih obaveza za opštekorisne funkcije šuma/OKŠ za period 01.07.2008-30.06.2009. u iznosu od 502.685,00 KM</p>	<p>Izrečen 1 prekršajni nalog za pravno i 1 prekršajni nalog za odgovorno lice u visini 3.500 KM</p> <p>Izrečeno 2 prekršajna naloga za pravno i 2 prekršajna naloga za odgovorno lice u visini 4.800 KM</p>
<b>INSPEKCIJA RADA I ZAŠTITE NA RADU</b>	<p>Oblast radnih odnosa</p> <p>Oblast zaštite na radu</p>	<p>Inspeksijske kontrole u 09. mj. 2009. g. Inspeksijskim nadzorom ustanovljeno angažovanje 15 radnika bez zaklj. Ugovora o radu kao i uvođenja prekovremenog rada</p> <p>10.11.2010.g., izvršen inspeksijski nadzor u oblasti radnih odnosa</p> <p>13.07.2011.g. i 06.12.2011.g.</p>	<p>Zapisnički naloženo otklanjanje nedostataka</p> <p>Usmjereni insp. nadzor po predstavlci zaposlenika</p>	<p>Izrečeno 4 prekršajna naloga u visini 12.000 KM za pravno i 4 prekršajna naloga za odgovorno lice u visini 1.200 KM</p> <p>-</p>

	<p>Oblast zaštite na radu</p>	<p>Inspekcijskim kontrolama uočeni nedostaci koji se odnose na zaštitu na radu u 4 departmenta (visoka peć, koksara, čeličana i kovačnica)</p> <p>22.-23. decembar 2009., izvršen inspekcijski nadzor u Departmentu kontrole kvalitete, evidentirani nedostaci.</p> <p>05.04.2010.g., izvršen inspekcijski nadzor u Departmentu tehničke kontrole, otklonjeni svi ranije utvrđeni nedostaci</p> <p>06.04.2010.g., izvršen inspekcijski nadzor u Departmentu valjaonice, nisu otklonjeni svi ranije utvrđeni nedostaci u ovom pogonu.</p> <p>12.04.2010.g., ., izvršen inspekcijski nadzor u Departmentu Čeličane i Aglomeracije, , nisu otklonjeni svi ranije utvrđeni nedostaci u ovom pogonu.</p> <p>12.04.2010.g., izvršen inspekcijski nadzor u Departmentu kovačnice i visoke peći, , otklonjeni su svi ranije utvrđeni nedostaci u ovim pogonima.</p> <p>03.12.2010.g., izvršen inspekcijski nadzor u čeličani</p> <p>22.-25.02.2011.g. obavljen inspekcijski nadzor u Departmentu Energetika</p>	<p>Donesena 4 rješenja za otklanjanje nedostataka i 4 rješenja o zabrani rada sa određenim sredstvima</p> <p>Doneseno rješenje o otklanjanju 12 nedostaka</p> <p>Donesena 2 rješenja za otklanjanje nedostataka</p> <p>Donesena 2 rješenja za otklanjanje nedostataka</p> <p>Izdato 1 rješenje o otklanjanju nedostataka</p>	<p>Izrečen prekršajni nalog u iznosu 3.300 KM</p> <p>Izrečena 2 prekršajna naloga u iznosu 2 X 3.300 KM=6.600 KM</p>
--	-------------------------------	---	--	--

<p><b>INSPEKCIJA RADA I ZAŠTITE NA RADU</b></p>	<p><b>Oblast zaštite na radu</b></p>	<p>18.04.2011.g. obavljen inspekcijski nadzor u Departmentu Kovačnica</p> <p>10.05.2011.g. obavljen inspekcijski nadzor u Departmentu Kovačnica</p> <p><b>Inspekcijska redovna kontrola 13.2.2012. g. U departmentu Centralni servis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Procjena radnih mjesta i izrada registra radnih mjesta sa posebnim uslovima rada na osnovu nove sistematizacije</li> <li>-Ispitivanje uslova radne sredine za zimski period</li> <li>-ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta i galvanske povezanosti metalnih masa</li> <li>-pregled instalacija u protueksplozivnoj zaštiti</li> <li>-Sanacija osvjetljenja, lokalnog odsisa na pojedinim radnim pozicijama</li> <li>-Skladištenja boja i razređivača u vikleraju, kao I plinskih boca u pogonu održavanje TS u skladu sa zahtjevima tehničkih propisa</li> <li>-geodetsko snimanjedizaličnih staza po visini, međusobnom rastojanju i pravcu</li> <li>-rad sa prenosnim svjetiljkama koje se ne napajaju sniženim naponom</li> <li>-Držanje boja, razređivača I boca pod pritiskom u radionici</li> <li>-rad sa iskrec i maltom u eksplozivnim zonama</li> <li>-prenos materijala neatestiranim nosećim sredstvima</li> </ul>	<p>-Izdato rješenje o otkl. nedostataka sa 20 tačaka /21.04.11“</p> <p>-Izdato jedno rješenje o zabrani rada/21.04.11“</p> <p>-Izdato rješenje o otklanjanju nedostataka za 20 tačaka /18.05.11“</p> <p><b>Izdato riješenje (35 nedostataka)</b></p> <p><b>Izdato riješenje (5 zabrana rada)</b></p> <p><b>Izdato riješenje o otklanjanju nedostataka</b></p>	
---	--------------------------------------	--	---	--

	<p><b>Inspekcijska redovna kontrola 17.02.2012. g. u departmentu Koksara</b>  <b>--Procjena radnih mjesta I izrada registra radnih mjesta sa posebnim uslovima rada na osnovu nove sistematizacije</b>  <b>-ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta I galvanske povezanosti metalnih masa</b>  <b>-pregled instalacija u protueksplozivnoj zaštiti</b>  <b>-ispitivanje gromobrana, sanacija osvjetljenja korištenje ličnih zaštitnih sredstava za zaštitu respiratornog organa gdje je prašina, sumpordioksid, ugljenmonoksid, benzol I amonijakprelazi MDK</b>  <b>-Korištenje ličnih zaštitnih sredstavana koksnoj strani zbog pojave plina I katranskih para koji se javljaju kao posljedica povećane vlage u uglju I nedovoljne brzine zamjene vrata na koksni baterijama</b>  <b>-Nedostatci na elektroormarima ,skladištenjima plina , ulja itd.</b></p> <p><b>Inspekcijski redovni i kontrolni pregled 23.02.2012. godine u departmentu Energetika</b>  <b>--Procjena radnih mjesta i izrada registra radnih mjesta sa posebnim uslovima rada na osnovu nove sistematizacije</b>  <b>-nedostatci vezani za hemijsku pripremu vode (skladištenje i način rada sa kemikalijama )</b>  <b>-Problemi na taložnoj stanici u Tetovu( pristup taložnim bazenima lica koja nisu zaposlena, način rada i komunuikacije sa toplanom, odvoz mulja, reguliranje saobraćaja itd</b>  <b>-Problematika rada sa kisikom i argonom</b></p>	<p><b>(35 mjera)</b></p> <p><b>Izdato rješenje</b></p> <p><b>Izdato rješenje</b></p>	
--	---	--	--

	<p><b>koji su skladišteni u rezervoarima Messer-a Sarajevo (mjere sigurnosti kod manipulacije)</b></p> <p><b>Inspekcijski redovni i kontrolni pregled 12.04.2012. godine u departmentu Kovačnica</b></p> <p><b>Inspekcijski redovni pregled 08.05.2012. godine u departmentu Saobraćaj-Sigurnosne mjere vezane za opravaka lokomotiva,vagona -skladištenje plinova u plinskoj stanici</b></p> <p><b>Inspekcijski redovni pregled 09.05.2012. godine u departmentu Kontrolkvaliteta</b></p> <p><b>Inspekcijski kontrolni pregled 28.06.2012. godine u departmentu Valjaonica</b></p> <p><b>U svim Departmentima postoje uobičajeni nedostaci neprimjenjivanja mjera zaštite na radu kod obavljanja poslova održavanja ,kao i kod tehničko tehnološkog postupka koji nije u skladu sa tehničkim uputstvima za siguran rad, improvizacijama u cilju održavanja nivoa proizvodnje, neodržavanje gabaritaprolaza i prilaza itd</b></p>	<p><b>Izdato rješenje (14 nedostataka)</b></p> <p><b>Izdato rješenje (10 nedostataka)</b></p>	
--	---	---	--



*Napomena; Poslijednje inspeksijske aktivnosti - naglašeno bold tekstom*

**UKUPNO PODUZETE MJERE OD STRANE FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE:**

- Doneseno upravnih mjera: **236 rješenja i 10 zaključaka** (165 rj.+2 odob. tehičke insp., 7 rj. vodna, 25 rješenja i 8 zabrana rada- insp. rada, 49 rj. urb. ekološka+10 zaklj.,+ 1 upozorenje,) **2 odobrenja, 1 upozorenje , 8 zabrana rada**
- **Izrečeno prekršajnih naloga: 126** (55 tehičke insp.,36 urb. ekološka, 18 vodna, 6 šumarska, 11 insp. rada)
- **Izrečene kazne pravnom i odgovornom licu u visini: 164.900 KM** (14.700 KM tehičke insp., 50.500 KM urb. ekološka, 68.300 vodna, 8.300 šumarska, 23.100 KM insp. rada)
- **Podnesen zahtjev za pokr. prek. postupka; 8 u visini 72.200 KM** (8 urb. Ekološke) u visini 72.200 KM
- Obračunate naknade za zagađenje zraka za 2011.godinu u iznosu; 579.000,00 KM
- Naloženo riješenjem plaćanje zakonskih obaveza za opštekorisne funkcije šuma/OKŠ za period 01.07.2007-30.06.2008. u iznosu od 650.539,00 KM
- Naloženo riješenjem plaćanje zakonskih obaveza za opštekorisne funkcije šuma/OKŠ za period 01.07.2007-30.06.2008. u iznosu od 650.539,00 KM
- Naloženo riješenjem plaćanje zakonskih obaveza za opštekorisne funkcije šuma/OKŠ za period 01.07.2008-30.06.2009. u iznosu od 502.685,00 KM

.....

***UKUPNO SANKCIJE; U FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA;*** ***237.100,00 KM***

***OBRAČUNATE OBAVEZE OPŠTE KORISNE FUNKCIJE ŠUMA/OKŠ*** ***2.559.903,00 KM***

***OBRAČUNATE NAKNADE ZA ZAGAĐENJE ZRAKA za 2011.g.;*** ***579.000,00 KM***

***UKUPNI FINANSIJSKI EFEKTI;*** ***3.376903,00 KM***

*Ažurirano; 31.12.2012.g., Sarajevo*